

Согласовано:

Генеральный директор
ГУП «Брянский коммунальный энерго»

от



А.Н. Граборов
2025г

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главы администрации
Мглинского района

А.Н. Казеко

2025 г



Порядок

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций на территории Мглинского района

2025 год



Порядок

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций на территории Мглинского муниципального района

1. Краткая характеристика источников теплоснабжения и тепловых сетей

На территории Мглинского муниципального района Брянской области обеспечивают тепловой энергией жилищный фонд и объекты социальной сферы:

- 6 котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго»;
- 7,748 км тепловых сетей;
- 24 муниципальных котельных.

2. Общие положения

Настоящий Порядок регулирует действия по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций на территории Мглинского муниципального района (далее – Порядок) разработан в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

1. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения по организации взаимодействия в ходе ликвидации аварийных ситуаций между организациями теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, осуществляющими деятельность на территории Мглинского муниципального района (далее – ресурсоснабжающие организации), управляющими (обслуживающими) организациями и товариществами собственников жилья, обслуживающими жилищный фонд (далее – управляющие (обслуживающие) организации, ТСЖ), абонентами (потребителями коммунальных услуг).

2. В настоящем Порядке используются понятия и определения в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.

3. Основными целями настоящего Порядка являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Мглинского муниципального района Брянской области;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Мглинского муниципального района Брянской области;

- снижение уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Мглинского муниципального района Брянской области.

4. Основной задачей ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и ТСЖ является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетей, обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на источниках теплоснабжения, тепловых, водопроводных, электрических сетях и системах водоотведения.

5. Основными направлениями предупреждения возникновения аварийных ситуаций являются:

- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;

- создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;

- обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;

- обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.

6. В целях своевременного и оперативного реагирования на возникновение аварийных ситуаций ресурсоснабжающие организации, управляющие (обслуживающие) организации и ТСЖ, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, обеспечивают наличие круглосуточно

работающих диспетчерских и (или) аварийно-восстановительных служб (аварийно- диспетчерские службы), диспетчерских служб (далее – ДС).

Состав аварийно-восстановительных служб, перечень машин и механизмов, оборудования, приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руководителем организации.

В организациях, штатным расписанием в которых не предусмотрены ДС, обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на руководителя организации либо лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.

7. Взаимодействие с ДС в части приема и передачи сообщений по вопросам возникновения и ликвидации аварийных ситуаций осуществляет единая дежурно-диспетчерская служба Мглинского муниципального района Брянской области (далее – МКУ ЕДДС Мглинского муниципального района).

Сведения о телефонах ДС уточняются до начала отопительного периода и предоставляются ресурсоснабжающими организациями, управляющими (обслуживающими) организациями и ТСЖ в МКУ ЕДДС Мглинского муниципального района.

При поступлении в МКУ ЕДДС Мглинского муниципального района сообщений (уведомлений, информации) от граждан о возникновении аварийных ситуаций на тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетях ЕДДС Мглинского муниципального района обеспечивает незамедлительное извещение о возникшей аварийной ситуации организации, в ведении (обслуживании) которых находятся указанные сети.

При поступлении в МКУ ЕДДС Мглинского муниципального района (уведомлений, информации) от ДС организаций о возникновении аварийных ситуаций на сетях, находящихся в их ведении (обслуживании), ЕДДС Мглинского муниципального района обеспечивает незамедлительное извещение главы администрации Мглинского района о возникшей аварийной ситуации.

В соответствии с указаниями главы администрации Мглинского района МКУ ЕДДС Мглинского муниципального района осуществляет общую координацию действий ДС по ликвидации аварийной ситуации.

3. Взаимодействие ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и ТСЖ при ликвидации аварийных ситуаций

1. При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающая организация:

а) принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действует в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций;

б) силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступает к ликвидации создавшейся аварийной ситуации;

в) информирует о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении принятом по вопросу ее ликвидации:

- МКУ ЕДДС Мглинского муниципального района;

- диспетчерам технических организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения;

- ДС управляющих организаций и ТСЖ.

г) по окончании ликвидации аварии, оповещает о времени подключения управляющие организации или ТСЖ, МКУ ЕДДС Мглинского муниципального района.

2. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления управляющая организация или ТСЖ обеспечивают:

- ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в ДС в течение не более 5 минут, а в случае необеспечения ответа – осуществление взаимодействия со звонившим в ДС собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка в ДС либо технологическую возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено ДС в течение 10 минут после поступления;

- локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период;

- информирование о возникновении аварии телефонограммой о характере аварии, времени ее устранения, количестве пострадавших МКУ ЕДДС Мглинского муниципального района и теплоснабжающую организацию;

- оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг;

- информирование собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме, подавшего заявку о возникновении аварийной ситуации, о планируемых сроках ее исполнения.

3. Информирование теплоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях при невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности.

4. Информирование МКУ ЕДДС Мглинского муниципального района и соответствующей теплоснабжающей организации о ликвидации аварии.

5. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, эксплуатирующие коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации, управляющей организации и ТСЖ направляют, в любое время суток своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

6. Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не определен, привлекаются специализированные теплоснабжающие организации, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.

7. В случае возникновения аварийных ситуаций, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения в отопительный зимний период на срок более суток, решением главы администрации Мглинского района создается Штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального комплекса Мглинского муниципального района Брянской области под руководством главы администрации.

В случае если сложившаяся аварийная ситуация вызывает угрозу возникновения чрезвычайной ситуации вопрос ликвидации аварийной ситуации выносится на рассмотрение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мглинского муниципального района Брянской области (далее – Комиссия по ЧС и ОПБ Мглинского муниципального района Брянской области).

4. Взаимодействие диспетчерских и аварийно-восстановительных (аварийно-диспетчерских) служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, сетях и системах теплоснабжения

1. При возникновении аварийной ситуации ресурсоснабжающие организации, управляющие организации и ТСЖ в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в МКУ ЕДДС Мглинского муниципального района.

2. При поступлении в ДС ресурсоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях и источниках теплоснабжения, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей ДС незамедлительно:

- направляет к месту аварии аварийную бригаду;
- информирует о возникшей ситуации по имеющимся у нее каналам связи руководителя организации и оперативного дежурного МКУ ЕДДС Мглинского муниципального района;

В информации должны содержаться следующие сведения:

- полное наименование и техническая характеристика объекта;
- наименование эксплуатирующей организации;
- место расположения объекта;
- дата и время аварии;
- характер и объем разрушений;
- сведения о пострадавших (если таковые имеются);
- обстоятельства, при которых произошла авария;
- время начала прекращения подачи энергоресурсов потребителям;
- перечень объектов, подлежащих отключению от энергоресурсов и объектов;
- принимает меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставляет ограждение и охрану, освещает место аварии) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

3. На основании сообщения с места обнаруженной аварии на объекте или сетях теплоснабжения, руководитель или ответственное должностное лицо теплоснабжающей организации определяет:

- какие переключения в сетях необходимо произвести;
- как изменится режим теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;
- какие абоненты, в какой последовательности могут быть ограничены или отключены от теплоснабжения;
- когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;
- какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария.

- необходимости обеспечивает доставку передвижного резервного источника электропитания в зависимости от мощности объекта собственными силами предприятия или по согласованию с энергоснабжающими организациями имеющееся у них РИП в течение 1,5 часов, обеспечивая подключение по временной схеме аттестованным персоналом.

4. О возникновении аварийной ситуации и принятом решении по ее локализации и ликвидации, предположительном времени на восстановление теплоснабжения потребителей диспетчер соответствующей ДС теплоснабжающей организации немедленно информирует по имеющимся у него каналам связи руководителя организации, диспетчеров организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, ДС управляющих организаций и ТСЖ, попавшие в зону аварии, МКУ ЕДДС Мглинского муниципального района.

5. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей организацией по согласованию (уведомлению) с управляющими организациями или ТСЖ по территориальной принадлежности.

6. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителей при возникновении аварийной ситуации принимается в соответствии с Порядком ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, установленным Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 года № 808.

7. Отключение внутридомовых систем горячего водоснабжения и отопления домов, последующее их заполнение и включение в работу производятся силами управляющих (обслуживающих) организаций и ТСЖ уведомлением и по согласованию с теплосетевой организацией с целью обеспечения необходимого гидравлического режима.

8. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, диспетчер теплоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации по всем доступным каналам связи и МКУ ЕДДС Мглинского муниципального района.

9. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение

на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую ДС ресурсоснабжающей организации и выполняется как аварийная.

10. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен) ресурсоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным последующим извещением МКУ ЕДДС Мглинского муниципального района после проведения переключений по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

5. Схема взаимодействия оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при ликвидации аварий, инцидентов

№ п/ п	Характер информации	Организации	Сроки предоставл ения информаци и	Кому передается информация
1.	Оперативная информация об аварийных ситуациях на объектах и (или) сетях тепло-, водо-, газо-, энергоснабжения и водоотведения, вызвавших отключение социально-значимых потребителей	Эксплуатирующие и обслуживающие объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие коммунальные услуги населению, учреждениям культуры, образования и другим объектам социального назначения на территории Мглинского муниципального района	По факту немедленно	МКУ ЕДДС Мглинского муниципального района 112, 8- 48(339)2 - 10- 68.
2.	Взаимное информирование об аварийных ситуациях на объектах и (или) сетях тепло-, водо-, газо-, энергоснабжения и водоотведения, вызвавших отключение социально-значимых потребителей	Эксплуатирующие и обслуживающие объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие коммунальные услуги населению, учреждениям культуры, образования и другим объектам социального назначения на территории Мглинского района	По факту немедленно	ДС, взаимодействующих организаций: МУП «Мглинский районный» водоканал Тел. 8- 48(339)2 - 10- 58. АО «Газпром газораспределение Брянск» Западный Тел. 8- 48(339)2 - 29- 55. Мглинское МУП ЖКХ Тел. 8- 48(339)2 -

				14- 94. ГУП «Брянсккоммунэнерго» тел. СП 8(48351) 2-15-26 ЦДС- (Брянск) «Брянсккоммунэнерго» 8(4832) 72-30-06 СП ООО «БрянскЭлектро» Тел. 8- 48(339)2 - 25- 57. ПАО «Россети Центра» «Брянскэнерго» Тел. 8- 48(339)2 - 10- 47.
3.	Оперативная информация о ходе работ по устранению аварийных ситуациях на объектах и (или) сетях тепло-, водо-, газо-, энергоснабжения и водоотведения, вызвавших отключение социально-значимых потребителей	Эксплуатирующие и обслуживающие объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие коммунальные услуги населению, учреждениям культуры, образования и другим объектам социального назначения на территории Мглинского района	Через каждые 2 часа	МКУ ЕДДС Мглинского муниципального района 112, 8- 48(339)2 - 10- 68.
4.	Информация о завершении работ по устранению аварийных ситуациях на объектах и (или) сетях тепло-, водо-, газо-, энергоснабжения и водоотведения, вызвавших отключение социально-значимых потребителей	Эксплуатирующие и обслуживающие объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие коммунальные услуги населению, учреждениям культуры, образования и другим объектам социального назначения на территории Мглинского района	По ликвидации и аварийной (чрезвычайной) ситуации	

6. План взаимодействия оперативных служб по ликвидации аварийных ситуаций в системах электроснабжения

№	Вид аварии	Диспетчер СП ООО «БрянскЭлектро» Тел. 8- 48(339)2 -25- 57. ПАО «Россети Центра» «Брянскэнерго» Тел. 8- 48(339)2 -10- 47.	Диспетчер СП ГУП «Брянсккоммунэнерго» тел. 8(48351)2-15-26	Диспетчер МУП «Мглинский районный» водоканал тел. 8- 48(339)2 -10- 58.	Диспетчер: Мглинское МУП ЖКХ тел. 8- 48(339)2 -14- 94.
1.	Отключение электроснабжения на котельных	Высылает аварийно-восстановительную бригаду. Действует согласно инструкции.	При повреждении в котельной или на питающем кабеле высылает аварийно-восстановительную бригаду, согласовывает необходимость РИП	При повреждении на сетях водоснабжения или водоотведения высылает аварийно-восстановительную бригаду	При повреждении на сетях высылает аварийно-восстановительную бригаду
2.	Повреждение в котельной или по сетям теплоснабжения	При нахождении в зоне аварии кабельной или воздушной линии вызывает представителя от предприятия	Высылает аварийно-восстановительную бригаду.	При нахождении в зоне аварии водопровода вызывает представителя от предприятия	При повреждении на сетях высылает аварийно-восстановительную бригаду
3.	Повреждение системы водоснабжения	При нахождении в зоне аварии кабельной или воздушной линии вызывает представителя от предприятия	При нахождении в зоне аварии сетей теплоснабжения вызывает представителя от предприятия	Высылает аварийно-восстановительную бригаду.	При повреждении на сетях высылает аварийно-восстановительную бригаду

7. Расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий при возникновении аварий на объектах теплоснабжения

Наименование организации	Численный состав, чел.	Количество техники, ед.	Место дислокации	Время готовности и к выезду, мин.	Связь (номер телефона, телефакса или др. виды связи)
1	2	3	4	5	6
Ремонтно-восстановительная бригада РЭС Мглинский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»	6	4	г.Мглин, ул. Ворошилова, д.47	60	дежурный-8(48339) 2-10-47 старший – Асташенко Н.Ю. (по согласованию)
Ремонтно-восстановительные бригады Мглинской РЭС филиала АО «Газпром газораспределение Брянск» Западный	4	3	г.Мглин, ул. Октябрьская, д.112	60	дежурный - 8(48339) 2-29-55, старший мастер – Лихтарев М.П. (по согласованию)
Ремонтно-восстановительные бригады МУП "Мглинский районный водоканал"	4	4	г.Мглин, 1 пер.Первомайский, д.34а	60	дежурный - 8(48339)-2-10-58 старший - Повтарев В.И. (по согласованию)
Аварийно-техническая бригада по теплосетям Мглинский участок Клинцовского СП ГУП «Брянсккоммунэнерго»	5	3	г.Мглин, 2 пер.Первомайский, д.3а	60	дежурный - 8(48339)-2-11-74 старший - Марухленко С.М. (по согласованию)
Ремонтно-восстановительные бригады Мглинское МУП ЖКХ	7	7	г.Мглин, ул. Садовая, д.35а	60	дежурный - 8(48339)-2-14-94 старший – Щаев А.И. (по согласованию)
ООО «БрянскЭлектро»	6	4	г.Мглин, ул.Первомайская, д. 10	60	дежурный - 8-(48339) - 2-25-57 старший мастер – Горбачев А.С. (по согласованию)
ОГ администрации района	4	1	г.Мглин, пл.Советская, Д-6	60	8-(48339)-2-18-33 Старший - Казеко А.Н.
Всего :	38	26			

8. Укомплектованность поставщиков 2025 год								
№ п/п	Наименование структурного подразделения	Средства индивидуальной и коллективной защиты	Обеспе- чение спецодеж- дой	Инструме- нт и оснастка	НТЛ оператив- ная документ- ация	Инструкц ии	Схемы	Средства пожаротушения
1.	Мглинское МУП ЖКХ	обеспечены	обеспече- ны	обеспече- ны	в наличии	имеются	имеются	укомплектованы
2.	АО «Газпром газораспределение Брянск» Западный	обеспечены	обеспече- ны	обеспече- ны	в наличии	имеются	имеются	укомплектованы
3.	ПАО «Россети Центра» «Брянскэнерго»	обеспечены	обеспече- ны	обеспече- ны	в наличии	имеются	имеются	укомплектованы
4.	СП ООО «БрянскЭлектро»	обеспечены	обеспече- ны	обеспече- ны	в наличии	имеются	имеются	укомплектованы
5.	СП ГУП «Брянсккоммунэнерго»	обеспечены	обеспече- ны	обеспече- ны	в наличии	имеются	имеются	укомплектованы
6.	МП «Мглинский районный водоканал	обеспечены	обеспече- ны	обеспече- ны	в наличии	имеются	имеются	укомплектованы

9. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае, если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения).

В целях обеспечения безопасности населения в случае аварии осуществляются следующие мероприятия:

- соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда;
- информирование о правилах пользования, поведения, остановки и движения транспортных средств; размещение предупредительных плакатов и знаков;
- эксплуатация технологического оборудования, снабженного системами аварийно-предупредительной сигнализации и противоаварийной защиты;
- организация профессиональной и противоаварийной подготовки персонала;
- соблюдение требований технологического регламента, инструкций по эксплуатации оборудования, инструкций по охране труда;
- соблюдение сроков текущих, планово-предупредительных, капитальных ремонтов оборудования;
- оповещение об аварии органов местного самоуправления по городским телефонам и мобильной связи;
- эвакуация из опасной зоны аварии населения во взаимодействии с органами МЧС и аварийно-спасательными формированиями;
- обозначение, оцепление опасной зоны, запрет прохода и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;
- привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварии специализированных служб и формирований в целях предупреждения развития аварий, угрозы населению.

Система оповещения предназначена для обеспечения доведения сигналов и информации оповещения до объектовых сил, персонала аварийно-спасательных формирований, оперативных дежурных служб органов.

10. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

Материально-техническое обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – это система взаимосвязанных мероприятий по созданию, хранению, поддержанию в состоянии готовности, использованию и восполнению материальных ресурсов предупреждения, локализации и ликвидации последствий аварий.

Для ликвидации аварий создаются и используются резервы финансовых материальных ресурсов организации, осуществляющей эксплуатацию оборудования и сетей теплоснабжения.

Инженерное обеспечение:

- а) Расположение здания котельных обеспечивает свободный доступ пожарной и спасательной техники к зданиям по автомобильным дорогам. В зимний период все подъезды, по мере надобности, расчищаются от снега.
- б) Первичные средства пожаротушения.
- в) Инженерное обеспечение привлекаемых служб.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом организации и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

При расчете резерва финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий целесообразно руководствоваться методическими документами по проведению оценки ущерба от аварий на опасных производственных объектах.

При расчете ущерба учитываются такие затраты, потери и убытки, выраженные в стоимостной форме, как затраты, направленные на проведение аварийно-спасательных работ, затраты на эвакуацию людей из зоны аварийной ситуации, стоимость ремонтно-восстановительных работ и возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

Материально-технические средства, задействованные в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварий, используются только для обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте.

11. Перечень передвижных резервных источников электроснабжения

ФИО, должность, телефон ответственного за работоспособность и эксплуатацию РИП	Адрес размещения РИП	Модель РИП	Стационарный/передвижной	Вид топлива	Генерируемая электрическая мощность, кВт	Время необходимое для запуска РИП в работу	Собственник, контактные данные
Перлухин Михаил Михайлович Зам. начальника МКУ ЕДДС Мглинского района 8(48339) 2-10-68	МКУ ЕДДС Мглинского района г. Мглин пл. Советская д.6	Champion GG3800E	Передвижной	Бензин	5	10-15 минут	МКУ ЕДДС Мглинского района тел: 8(48339) 2-10-68
Казеко Николай Иванович Начальник Мглинского РЭС 8(48339) 2-17-60, 8-919-192-21-58	Филиал ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго", г. Мглин, ул. Ворошилова, д.37	ЭД-24С-Т400-1РПМ13 ПЖД	Передвижной	Дизтопливо	24	10-20 минут	Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" тел: 8(48339) 2-10-68
Жугля Сергей Алексеевич, Инженер АТС ОАО "Ростелеком" 8(48339) 2-11-14, 8-910-295-66-56	ОАО "Ростелеком" г. Мглин, ул. Первомайская, 2	ДГА 48	Стационарный	Дизтопливо	48	10-20 минут	ОАО "Ростелеком", тел.: 8(48339) 2-11-14
Жугля Сергей Алексеевич, Инженер АТС ОАО "Ростелеком" 8(48339) 2-11-14, 8-910-295-66-56	ОАО "Ростелеком" г. Мглин, ул. Первомайская, 2	ДГА 48	Стационарный	Дизтопливо	48	10-20 минут	ОАО "Ростелеком", тел.: 8(48339) 2-11-14

Жугля Сергей Алексеевич, Инженер АТС ОАО "Ростелеком" 8(48339) 2-11-14, 8-910-295-66-56	ОАО "Ростелеком" г. Мглин, ул. Первомайская, 2	Хонда	Стационар ный	Бензин	5	10-20 минут	ОАО "Ростелеком", тел.: 8 (48339) 2-11-14
Тужиков Юрий Николаевич, Начальник хоз. отдела ГБУЗ "Мглинская ЦРБ" тел.: 8-920-852-22- 25	ГБУЗ "Мглинская ЦРБ" г. Мглин, 1 пер. Володарского, 23	Хонда	Стационар ный	Бензин	7	10-20 минут	ГБУЗ "Мглинская ЦРБ", тел.: 8 (48339) 2-12-45
Лихтарев Михаил Петрович, старший мастер тел.: 8 (48339) 2-29- 55	Газпром газораспределение Брянск, г. Мглин, ул. Октябрьская, 113	Хонда	Передвижно ый	Бензин	5	10-20 минут	Газпром газораспределение Брянск, тел.: 8 (48339) 2-11-62
Сарамуд Николай Николаевич, завхоз 8(48339)22331, 8-900-699-08-97	«ГБСУСОН» Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Климовского района» г. Мглин ул. Пригородная д.1	J5000E3	Передвижно ый	Дизтоп ливо	5	10-20 минут	«ГБСУСОН» Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Климовского района», тел. 8(48339)22331
Щаев Алексей Иванович гл. инженер Мглинское МУП ЖКХ тел. 2-14-94, 8-909- 245-26-78	Мглинское МУП ЖКХ г. Мглин ул. Садовая д.35	Хутор	Передвижно ый	Бензин	7	10-20 минут	МУП ЖКХ "Мглинское" тел.: 8 (48339) 2-19-94